

Gävleborgs läns författningssamling

Länsförfattningar Länsstyrelsen



21FS 1992:4

Kungörelse
om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt
på fastigheten Svabensverk 1:31 i Svabensverk,
Ovanåkers kommun

Utkom från trycket
den 28 febr. 1992

utfärdad den 16 januari 1992.

Länsstyrelsen har genom beslut den 16 januari 1992, med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Svabensverk 1:31 i Svabensverk, Ovanåkers kommun enligt bifogad karta. Följande föreskrifter gäller inom området som är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddzon.

§ 1.

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat.

§ 2.

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter *Inre skyddszon:* Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Jordbruk

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och

lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

f) Väghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Risker för oljespill vid täktverksamheter bör beaktas.

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risker för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäkts innehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20°C får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

Yttre skydd zon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkter vid väg). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

§3

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsyn över efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om påföljd av förseelse mot bestämmelserna stadgas i vattenlagen.

Beslutet gäller sedan den 16 januari 1992.

Stig Hammarsten

Rune Jonsson